

Netzrelevante Daten

Jahreshöchstlast* (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)

Die Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung.

	Jahreshöchstlast (kW)
Mittelspannung	23.409
Umspannung MS/NS	6.091
Niederspannung	5.828

Höchstentnahmelast* (§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)

Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene.

	Höchstentnahmelast (kW)	Bezug vorgl. Netzebene (kWh)
Mittelspannung	21.632	48.450.194
Umspannung MS/NS	6.267	24.037.547
Niederspannung	6.091	23.519.405

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf* (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG)

	kWh
Mittelspannung	69.923.660
Umspannung MS/NS	327.177
Niederspannung	6.480.265

*die jeweiligen Darstellungen der zeitlichen Verläufe - in Form von 1/4-stündlichen Lastgängen - sind in der ebenfalls zum Download bereitstehenden Excel-Datei zu finden. Zusätzlich sind dort die Lastgänge nach § 23c Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4 EnWG, sowie nach § 12 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu finden.